



ОТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ТЭП»

Сметанин Е.С.

2022 г.

М.П.

АКТ

Повторного допуска в эксплуатацию узла учета энергии у потребителя Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии «Потребителя» ООО УК «КОМФОРТНЫЙ ДОМ»

по адресу: пгт. Зеленогорский ул. Центральная, дом 16

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета допускается / не допускается / в эксплуатацию

с «25» июля 2022 г., по «15» сентября 2023 г., в следующем составе и пломбируется;

Тип прибора	Завод. №	Наличие и № пломбы	Место установки	Дата поверки	Дата следующей поверки
Приборы, установленные на подающем трубопроводе					
			Пункт учета	25.05.2021	24.05.2024
ВЭПС-ПБ2-01	7322321		тепловой		
КТПТР-01	5479		энергии Ж/МТО		
Приборы, установленные на обратном трубопроводе					
			Пункт учета		
ВЭПС-ПБ2-01	7322379		тепловой		
КТПТР-01	5479А		энергии Ж/МТО		
Тепловычислитель					
СПТ941.10	38318				

Показания приборов на момент приемки

СПТ941	
	Q - 6960,68 Гкал.
	M1 - 308525,26 т.
	M2 - 295668,58 т.
	t1 - 68,42
	t2 - 59,77
	Tu - 72095,26 ч.

Представитель ресурсоснабжающей организации ООО «ТЭП»

Инженер КИПиА

Горбович В.П.

8-923-600-90-05

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)

Представитель ООО УК «Комфортный дом»

Мастер

Казаков И. Н.

8-939-820-23-88

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)