



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ТЭП»

Сметанин Е.С.

2023 г.

М.П.

АКТ

Повторного допуска в эксплуатацию узла учета энергии у потребителя

Произведен технический осмотр и промывка расходомеров приборов узла учета тепловой энергии «Потребителя»

ООО УК «КОМФОРТНЫЙ ДОМ»

по адресу: пгт. Зеленогорский ул. Центральная, дом 4А

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета энергии **допускается** в эксплуатацию

с «10» июля 2023 г., по «15» сентября 2024 г, в следующем составе и пломбируется;

Тип прибора	Завод. №	Наличие и № пломбы	Место установки	Дата поверки	Дата следующей поверки
Приборы, установленные на подающем трубопроводе					
			Пункт учета	02.07.21	01.07.25
ВЭПС ПБ2-01	73210188		тепловой		
КТПТР01-100П	5478		энергии Ж/МТО		
Приборы, установленные на обратном трубопроводе					
			Пункт учета		
ВЭПС ПБ2-01	7322476		тепловой		
КТПТР01-100П	5478А		энергии Ж/МТО		
Тепловычислитель					
СПТ941 .10	38294				

Показания приборов на момент приемки

СПТ941		
Q	1726,23	Гкал.
M1	88595,75	т.
M2	86035,02	т.
t1	71,68	°С
t2	58,05	°С
Tu	16796,60	ч

Представитель ресурсоснабжающей организации ООО «ТЭП»

Инженер КИПиА

Горбович В.П.

8-923-600-90-05

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)

Представитель ООО УК «Комфортный дом»

Мастер

Казаков И. Н.

8-939-820-23-88

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)