

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ТЭП»

Сметанин Е.С.

2022 г.

М.П.



АКТ

**Повторного допуска в эксплуатацию узла учета энергии у потребителя
Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии «Потребителя»
ООО УК «КОМФОРТНЫЙ ДОМ»**

по адресу: пгт. Зеленогорский ул. Центральная, дом 15

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета допускается / не допускается / в эксплуатациюс «20» июля 2022 г., по «15» сентября 2023 г, в следующем составе и пломбируется;

Тип прибора	Завод. №	Наличие и № пломбы	Место установки	Дата поверки	Дата следующей поверки
Приборы, установленные на подающем трубопроводе					
			Пункт учета	<u>31.05.21</u>	<u>30.05.25</u>
ЭРСВ-440ЛВ-ДУ65	1444129		тепловой		
ВЗЛЕТ ТПС	1385630		энергии Ж/МТО		
Приборы, установленные на обратном трубопроводе					
			Пункт учета		
ЭРСВ-440ЛВ-ДУ65	1458714		тепловой		
ВЗЛЕТ ТПС	1385324		энергии Ж/МТО		
Тепловычислитель					
ТСРВ-026М	1302604				

Показания приборов на момент приемки

	ВЗЛЕТ	
	W _{те} - 1719,05 Гкал.	
	T _{нар} - 9435,17 ч.	
	M _{гр1} - 95661,266 т.	
	M _{гр2} - 92114,632 т.	
	t ₁ - 70,19.	
	t ₂ - 60,70.	

Представитель ресурсоснабжающей организации ООО «ТЭП»

Инженер КИПиА

Горбович В.П.

8-923-600-90-05

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)

Представитель ООО УК «Комфортный дом»

Мастер

Казаков И. Н.

8-939-820-23-88

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)