

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ТЭП»

Сметанин Е.С.

2022 г.

М.П.



АКТ

**Повторного допуска в эксплуатацию узла учета энергии у потребителя
Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии «Потребителя»
ООО УК «КОМФОРТНЫЙ ДОМ»**

по адресу: пгт. Зеленогорский ул. Центральная, дом 2

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета допускается / не допускается / в эксплуатацию

с «20» июня 2022 г., по «15» сентября 2023 г, в следующем составе и пломбируется;

| Тип прибора | Завод. № | Наличие и № пломбы | Место установки | Дата поверки | Дата следующей поверки |
|--|----------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Приборы, установленные на подающем трубопроводе | | | | | |
| | | | Пункт учета | <u>26.05.21</u> | <u>25.05.25</u> |
| ВЭПС-ПБ2-01 | 7502092 | | тепловой | | |
| КТПТР-01 | 3356 | | энергии Ж/МТО | | |
| Приборы, установленные на обратном трубопроводе | | | | | |
| | | | Пункт учета | | |
| ВЭПС-ПБ2-01 | 7502099 | | тепловой | | |
| КТПТР-01 | 3356А | | энергии Ж/МТО | | |
| Тепловычислитель | | | | | |
| СПТ941. 10 | 38317 | | | | |

Показания приборов на момент приемки

| | | |
|--|----------------------------|--|
| | СПТ941 | |
| | Втс- 13790,06 Гкал. | |
| | Тнар- 90766,77 ч. | |
| | Мтр1- 728244,24 т. | |
| | Мтр2- 704457,71 т. | |
| | t1- 70,12 . | |
| | t2- 58,21 . | |
| | | |

Представитель ресурсоснабжающей организации ООО «ТЭП»

Инженер КИПиА

Горбович В.П.

8-923-600-90-05

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)

Представитель ООО УК «Комфортный дом»

Мастер

Казаков И. Н.

8-939-820-23-88

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)