



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО «ТЭП»  
Сметанин Е.С.  
«    »    2023 г.  
М.П.

### АКТ

#### Повторного допуска в эксплуатацию узла учета энергии у потребителя

Произведен технический осмотр и промывка расходомеров приборов узла учета тепловой энергии «Потребителя»

#### ООО УК «КОМФОРТНЫЙ ДОМ»

по адресу: пгт. Зеленогорский ул. Центральная, дом 5

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета энергии **допускается** в эксплуатацию

с «20» июня 2023 г., по «15» сентября 2024 г, в следующем составе и пломбируется;

Тип прибора	Завод. №	Наличие и № пломбы	Место установки	Дата поверки	Дата следующей поверки
<b>Приборы, установленные на подающем трубопроводе</b>					
			Пункт учета	25.05.21	24.05.25
ЭРСВ-440ЛВ-ДУ65	1411640		тепловой		
ВЗЛЕТ ТПС	1415576		энергии Ж/МТО		
<b>Приборы, установленные на обратном трубопроводе</b>					
			Пункт учета		
ЭРСВ-440ЛВ-ДУ65	1416272		тепловой		
ВЗЛЕТ ТПС	1365015		энергии Ж/МТО		
<b>Тепловычислитель</b>					
ТСРВ-026М	1404063				

#### Показания приборов на момент приемки

	ВЗЛЕТ	
Wте	2022,64	Гкал.
Tнар	17341,12	ч
Mгр1	105337	т.
Mгр2	102331	т.
t1	68,98	°C
t2	59,02	°C

#### Представитель ресурсоснабжающей организации ООО «ТЭП»

Инженер КИПиА

Горбович В.П.

8-923-600-90-05

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)

#### Представитель ООО УК «Комфортный дом»

Мастер

Казаков И. Н.

8-939-820-23-88

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)