УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ТЭП»
Сметанин Е.С.
«__ДЛЯ__» _____ 2022 г.
М.П.

АКТ

Повторного допуска в эксплуатацию узла учета энергии у потребителя
Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии «Потребителя»
ООО УК «КОМФОРТНЫЙ ДОМ»

по адресу: пгт. Зеленогорский ул. Центральная, дом 19

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета **допускается** / **не допускается** / в эксплуатацию

с «25» июля 2022 г., по «15» сентября 2023г, в следующем составе и пломбируется;

Тип прибора	Завод. №	Наличие и № пломбы	Место установки	Дата поверки	Дата следующей поверки
Приборы, установленные на подающем трубопроводе					
			Пункт учета	25.05.21	24.05.21
ЭРСВ-440ЛВ-ДУ50	1359238		тепловой		
ВЗЛЕТ ТПС	1419894		энергии Ж/МТО		
Приборы, установленные на обратном трубопроводе					
			Пункт учета		
ЭРСВ-440ЛВ-ДУ50	1363165		тепловой		
ВЗЛЕТ ТПС	1415040		энергии Ж/МТО		
Тепловычислитель					
ТСРВ-026М	1319049				

Показания приборов на момент приемки

	ВЗЛЕТ	
	Wтс- 7697,034 Гкал.	
	Тнар- 66285,25 ч.	
	Мтр1- 364779,434 т.	
	Мтр2- 351591,557 т.	
	t1- 68,27.	
	t2- 58,20.	

Представитель ресурсоснабжающей организации ООО «ТЭП»

Инженер КИПиА	*Горбович В.П.*		*8-923-600-90-05*
(Должность)	(ФИО)	(Подпись)	(Номер телефона)

Представитель ООО УК «Комфортный дом»

Мастер	*Казаков И. Н.*		*8-939-820-23-88*
(Должность)	(ФИО)	(Подпись)	(Номер телефона)