



УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ТЭП»
Сметанин Е.С.
« 20 » июля 2023 г.
М.П.

АКТ

Повторного допуска в эксплуатацию узла учета энергии у потребителя

Произведен технический осмотр и промывка расходомеров приборов узла учета тепловой энергии «Потребителя»

ООО УК «КОМФОРТНЫЙ ДОМ»

по адресу: пгт. Зеленогорский ул. Центральная, дом 61

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета энергии **допускается** в эксплуатацию

с « 20 » июля 2023 г., по «15» сентября 2024 г, в следующем составе и пломбируется;

Тип прибора	Завод. №	Наличие и № пломбы	Место установки	Дата поверки	Дата следующей поверки
Приборы, установленные на подающем трубопроводе					
			Пункт учета	28.05.21	27.05.25
ЭРСВ-440ЛВ-ДУ65	1359432		тепловой		
ВЗЛЕТ ТПС	1418082		энергии Ж/МТО		
Приборы, установленные на обратном трубопроводе					
			Пункт учета		
ЭРСВ-440ЛВ-ДУ65	1414633		тепловой		
ВЗЛЕТ ТПС	1410491		энергии Ж/МТО		
Тепловычислитель					
ТСРВ-026М	1307954				

Показания приборов на момент приемки

ВЗЛЕТ		
Втс	2084,06	Гкал.
Тнар	17152,63	ч
Мгр1	95131,90	т.
Мгр2	89671,65	т.
t1	68,11	°С
t2	58,48	°С

Представитель ресурсоснабжающей организации ООО «ТЭП»

Инженер КИПиА

Горбович В.П.

8-923-600-90-05

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)

Представитель ООО УК «Комфортный дом»

Мастер

Казаков И. Н.

8-939-820-23-88

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)