



УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ТЭП»
Сметанин Е.С.
« 10 » июня 2023 г.
М.П.

АКТ

Повторного допуска в эксплуатацию узла учета энергии у потребителя

Произведен технический осмотр и промывка расходомеров приборов узла учета тепловой энергии «Потребителя»

ООО УК «КОМФОРТНЫЙ ДОМ»

по адресу: пгт. Зеленогорский ул. Центральная, дом 8

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета энергии **допускается** в эксплуатацию

с «10» июня 2023 г., по «15» сентября 2024 г, в следующем составе и пломбируется;

Тип прибора	Завод. №	Наличие и № пломбы	Место установки	Дата поверки	Дата следующей поверки
Приборы, установленные на подающем трубопроводе					
			Пункт учета	25.05.21	24.05.25
ЭРСВ-440ЛВ-ДУ50	1423747		тепловой		
ВЗЛЕТ ТПС	1421097		энергии Ж/МТО		
Приборы, установленные на обратном трубопроводе					
			Пункт учета		
ЭРСВ-440ЛВ-ДУ50	1455194		тепловой		
ВЗЛЕТ ТПС	1423410		энергии Ж/МТО		
Тепловычислитель					
ТСРВ-026М	1403930				

Показания приборов на момент приемки

ВЗЛЕТ		
Wте	3387,81	Гкал.
Tнар	15493,93	ч
Mгр1	205023,29	т.
Mгр2	200522,42	т.
t1	72,46	°C
t2	58,35	°C

Представитель ресурсоснабжающей организации ООО «ТЭП»

Инженер КИПиА

Горбович В.П.

8-923-600-90-05

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)

Представитель ООО УК «Комфортный дом»

Мастер

Казаков И. Н.

8-939-820-23-88

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)