УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ТЭП»
_____ Сметанин Е.С.
«____» _____ 2022 г.
М.П.

АКТ

Повторного допуска в эксплуатацию узла учета энергии у потребителя
Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии «Потребителя»
ООО УК «КОМФОРТНЫЙ ДОМ»

по адресу: пгт. Зеленогорский ул. Центральная, дом 11

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета **допускается** / **не допускается** / в эксплуатацию

с «20» июля 2022 г., по «15» сентября 2023г, в следующем составе и пломбируется;

Тип прибора	Завод. №	Наличие и № пломбы	Место установки	Дата поверки	Дата следующей поверки
Приборы, установленные на подающем трубопроводе					
			Пункт учета	25.05.2021	24.05.2025
ЭРСВ-420Л Ду25	1115676		тепловой		
ВЗЛЕТ ТПС	1143109		энергии Ж/МТО		
Приборы, установленные на обратном трубопроводе					
			Пункт учета		
ЭРСВ-420Л Ду25	1142604		тепловой		
ВЗЛЕТ ТПС	1144999		энергии Ж/МТО		
Тепловычислитель					
ТСРВ-024М	105288				

Показания приборов на момент приемки

	Q- 3476,671 Гкал.	
	Tu- 89149,42 ч.	
	M1- 278700,395 т.	
	M2- 269688,077 т.	
	t1- 69,82.	
	t2- 62,07.	

Представитель ресурсоснабжающей организации ООО «ТЭП»

Инженер КИПиА	*Горбович В.П.*		*8-923-600-90-05*
(Должность)	(ФИО)	(Подпись)	(Номер телефона)

Представитель ООО УК «Комфортный дом»

Мастер	*Казаков И. Н.*		*8-939-820-23-88*
(Должность)	(ФИО)	(Подпись)	(Номер телефона)