УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ТЭП»
_____Сметанин Е.С.
«____» _____2023 г.
М.П.

АКТ

Повторного допуска в эксплуатацию узла учета энергии у потребителя

Произведен технический осмотр и промывка расходомеров приборов узла учета тепловой энергии «Потребителя»

ООО УК «КОМФОРТНЫЙ ДОМ»

по адресу: пгт. Зеленогорский ул. Центральная, дом 60

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета энергии **допускается** в эксплуатацию

с «10» июля 2023 г., по «15» сентября 2024 г, в следующем составе и пломбируется;

Тип прибора	Завод. №	Наличие и № пломбы	Место установки	Дата поверки	Дата следующей поверки
Приборы, установленные на подающем трубопроводе					
			Пункт учета	26.05.21	25.05.25
ВЭПС ПБ2-01	7322357		тепловой		
КТПТР01-100П	5477		энергии Ж/МТО		
Приборы, установленные на обратном трубопроводе					
			Пункт учета		
ВЭПС ПБ2-01	7322527		тепловой		
КТПТР01-100П	5477А		энергии Ж/МТО		
Тепловычислитель					
СПТ941. 10	38309				

Показания приборов на момент приемки

СПТ941		
Q	**7644,79**	**Гкал.**
M1	**365069,01**	**т.**
M2	**349699,03**	**т.**
t1	**68,59**	**°С**
t2	**61,28**	**°С**
Tu	**81463,47**	**ч**

Представитель ресурсоснабжающей организации ООО «ТЭП»

Инженер КИПиА	*Горбович В.П.*		*8-923-600-90-05*
(Должность)	(ФИО)	(Подпись)	(Номер телефона)

Представитель ООО УК «Комфортный дом»

Мастер	*Казаков И. Н.*		*8-939-820-23-88*
(Должность)	(ФИО)	(Подпись)	(Номер телефона)