



УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ТЭП»
Сметанин Е.С.
2022 г.
М.П.

АКТ

Повторного допуска в эксплуатацию узла учета энергии у потребителя Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии «Потребителя» **ООО УК «КОМФОРТНЫЙ ДОМ»**

по адресу: пгт. Зеленогорский ул. Центральная, дом 425

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета допускается / не допускается / в эксплуатацию

с «25» июля 2022 г., по «15» сентября 2023г, в следующем составе и пломбируется;

Тип прибора	Завод. №	Наличие и № пломбы	Место установки	Дата поверки	Дата следующей поверки
Приборы, установленные на подающем трубопроводе					
			Пункт учета	<u>25.04.2021</u>	<u>24.05.2025</u>
ЭРСВ-440ЛВ-ДУ65	1442562		тепловой		
ВЗЛЕТ ТПС	1410600		энергии Ж/МТО		
Приборы, установленные на обратном трубопроводе					
			Пункт учета		
ЭРСВ-440ЛВ-ДУ65	1454411		тепловой		
ВЗЛЕТ ТПС	1415677		энергии Ж/МТО		
Тепловычислитель					
ТСРВ-026М	1302723				

Показания приборов на момент приемки

	ВЗЛЕТ	
	Втс- 10193,088 Гкал.	
	Тнар- 65936,60 ч.	
	Мтр1- 400655,806 т.	
	Мтр2- 378298,352 т.	
	t1- 71,54.	
	t2- 62,05.	

Представитель ресурсоснабжающей организации ООО «ТЭП»

Инженер КИПиА

Горбович В.П.

8-923-600-90-05

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)

Представитель ООО УК «Комфортный дом»

Мастер

Казаков И. Н.

8-939-820-23-88

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)