



УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ТЭП»
Сметанин Е.С.
2023 г.
М.П.

АКТ

Повторного допуска в эксплуатацию узла учета энергии у потребителя

Произведен технический осмотр и промывка расходомеров приборов узла учета тепловой энергии «Потребителя»

ООО УК «КОМФОРТНЫЙ ДОМ»

по адресу: пгт. Зеленогорский ул. Центральная, дом 11

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета энергии **допускается** в эксплуатацию

с «20» июля 2023 г., по «15» сентября 2024 г, в следующем составе и пломбируется;

Тип прибора	Завод. №	Наличие и № пломбы	Место установки	Дата поверки	Дата следующей поверки
Приборы, установленные на подающем трубопроводе					
			Пункт учета	25.05.21	24.05.25
ЭРСВ-420Л Ду25	1115676		тепловой		
ВЗЛЕТ ТПС	1143109		энергии Ж/МТО		
Приборы, установленные на обратном трубопроводе					
			Пункт учета		
ЭРСВ-420Л Ду25	1142604		тепловой		
ВЗЛЕТ ТПС	1144999		энергии Ж/МТО		
Тепловычислитель					
ТСРВ-024М	105288				

Показания приборов на момент приемки

ВЗЛЕТ		
W _{те}		Гкал.
T _{нар}	3825,45	ч
M _{гр1}	97205,95	т.
M _{гр2}	308167,03	т.
t ₁	298385,82	°С
t ₂	70,36	°С
	63,09	°С

Представитель ресурсоснабжающей организации ООО «ТЭП»

Инженер КИПиА

Горбович В.П.

8-923-600-90-05

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)

Представитель ООО УК «Комфортный дом»

Мастер

Казаков И. Н.

8-939-820-23-88

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)