УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ТЭП»
_____ Сметанин Е.С.
«___» _____ 2022 г.
М.П.

АКТ

Повторного допуска в эксплуатацию узла учета энергии у потребителя
Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии «Потребителя»
ООО УК «КОМФОРТНЫЙ ДОМ»

по адресу: пгт. Зеленогорский ул. Центральная, дом 80

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета **допускается** / **не допускается** / в эксплуатацию

с «25» июля 2022 г., по «15» сентября 2023г, в следующем составе и пломбируется;

Тип прибора	Завод. №	Наличие и № пломбы	Место установки	Дата поверки	Дата следующей поверки
Приборы, установленные на подающем трубопроводе					
			Пункт учета	02.07.21	01.07.25
ВЭПС ПБ2-01	7321318		тепловой		
КТПТР01-100П	5466		энергии Ж/МТО		
Приборы, установленные на обратном трубопроводе					
			Пункт учета		
ВЭПС ПБ2-01	7322099		тепловой		
КТПТР01-100П	5466А		энергии Ж/МТО		
Тепловычислитель					
СПТ941 .10	38304				

Показания приборов на момент приемки

	СПТ941	
	Q - 973,7 Гкал.	
	M1 – 54746,96 т.	
	M2 – 50832,99 т.	
	t1 – 69,75	
	t2 – 62,24	
	Tu – 8858,27 ч.	

Представитель ресурсоснабжающей организации ООО «ТЭП»

Инженер КИПиА	*Горбович В.П.*		*8-923-600-90-05*
(Должность)	(ФИО)	(Подпись)	(Номер телефона)

Представитель ООО УК «Комфортный дом»

Мастер	*Казаков И. Н.*		*8-939-820-23-88*
(Должность)	(ФИО)	(Подпись)	(Номер телефона)