



Утверждаю

Директор ООО «ТЭП»

Сметанин Е.С.

2023 г

АКТ

Повторного допуска в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии у потребителя
Произведён технический осмотр приборов узла учёта тепловой энергии потребителя :

ООО УК «Комфортный дом»

(наименование потребителя)

По адресу : пгт. Зеленогорский ул. Центральная, дом №9

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено : **28.06.2023 г. произведена поверка оборудования узла учёта тепловой энергии**

На основании изложенного узел учёта **допускается** (не допускается) в эксплуатацию с « 03 » августа 2023 г. по « 15 » сентября 2024 г.

в следующем составе и пломбируется

Тип прибора	Заводской №	Наличие и № пломбы	Место установки	Дата поверки	Дата следующей поверки
Те Росс - ВУ	2714	Ж/МТО	Пункт учёта	28.06.2023 г.	27.06.2027 г.

Приборы установленные на подающем трубопроводе

Те Росс ИБ	8214	-----	Пункт учёта	-----	-----
КТСП - Н	51403 г	-----	тепл. энергии	-----	-----

Приборы установленные на обратном трубопроводе

Те Росс ИБ	8254	-----	Пункт учёта	-----	-----
КТСП - Н	51403 х	-----	тепл. энергии	-----	-----

Показания приборов на момент допуска в эксплуатацию

	Q – 22,8 Гкал.	
	М 1 – 1848 т.	
	М 2 – 1711 т.	
	t 1 – 71,1	
	t 2 – 62,6	
	Тр. – 305 час.	

Представитель ресурсоснабжающей организации ООО «ТЭП»

Инженер КИП и А

Горбович В.П.

8-923-600-90-05

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)

Представитель ООО УК «Комфортный дом»

Мастер

Казаков И.Н.

8-939-820-23-88

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)