



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ТЭП»

Сметанин Е.С.

« » 2023 г.

М.П.

АКТ

Повторного допуска в эксплуатацию узла учета энергии у потребителя

Произведен технический осмотр и промывка расходомеров приборов узла учета тепловой энергии «Потребителя»

ООО УК «КОМФОРТНЫЙ ДОМ»

по адресу: пгт. Зеленогорский ул. Центральная, дом 15

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета энергии **допускается** в эксплуатацию

с «20» июля 2023 г., по «15» сентября 2024 г, в следующем составе и пломбируется;

Тип прибора	Завод. №	Наличие и № пломбы	Место установки	Дата поверки	Дата следующей поверки
Приборы, установленные на подающем трубопроводе					
			Пункт учета	31.05.21	30.05.25
ЭРСВ-440ЛВ-ДУ65	1444129		тепловой		
ВЗЛЕТ ТПС	1385630		энергии Ж/МТО		
Приборы, установленные на обратном трубопроводе					
			Пункт учета		
ЭРСВ-440ЛВ-ДУ65	1458714		тепловой		
ВЗЛЕТ ТПС	1385324		энергии Ж/МТО		
Тепловычислитель					
ТСРВ-026М	1302604				

Показания приборов на момент приемки

ВЗЛЕТ		
Втс	3276,12	Гкал.
Тнар	17180,97	ч
Мтр1	183003,15	т.
Мтр2	176560,94	т.
t1	71,81	°С
t2	61,28	°С

Представитель ресурсоснабжающей организации ООО «ТЭП»

Инженер КИПиА

Горбович В.П.

8-923-600-90-05

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)

Представитель ООО УК «Комфортный дом»

Мастер

Казаков И. Н.

8-939-820-23-88

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)