



УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ТЭП»
Сметанин Е.С.
« 20 » июля 2023 г.
М.П.

АКТ

Повторного допуска в эксплуатацию узла учета энергии у потребителя

Произведен технический осмотр и промывка расходомеров приборов узла учета тепловой энергии «Потребителя»

ООО УК «КОМФОРТНЫЙ ДОМ»

по адресу: пгт. Зеленогорский ул. Центральная, дом 67

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета энергии **допускается** в эксплуатацию

с «20» июля 2023 г., по «15» сентября 2024 г, в следующем составе и пломбируется;

Тип прибора	Завод. №	Наличие и № пломбы	Место установки	Дата поверки	Дата следующей поверки
Приборы, установленные на подающем трубопроводе					
			Пункт учета	20.06.22	19.06.26
ЭРСВ-420Л	1151669		тепловой		
ВЗЛЕТ ТПС	1180544		энергии Ж/МТО		
Приборы, установленные на обратном трубопроводе					
			Пункт учета		
ЭРСВ-420Л	1152500		тепловой		
ВЗЛЕТ ТПС	1178124		энергии Ж/МТО		
Тепловычислитель					
ТСРВ-034	1202206				

Показания приборов на момент приемки

ВЗЛЕТ		
W6	1611,99	Гкал.
Tнар	8712,59	ч
Mтр1	68531,06	т.
Mтр2	65314,88	т.
t1	59,52	°С
t2	49,25	°С

Представитель ресурсоснабжающей организации ООО «ТЭП»

Инженер КИПиА

Горбович В.П.

8-923-600-90-05

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)

Представитель ООО УК «Комфортный дом»

Энергетик

Казаков И. Н.

8-939-820-23-88

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)