



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ТЭП»

Сметанин Е.С.

2022 г.

М.П.

АКТ

Повторного допуска в эксплуатацию узла учета энергии у потребителя Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии «Потребителя» **ООО УК «КОМФОРТНЫЙ ДОМ»**

по адресу: пгт. Зеленогорский ул. Центральная, дом 81

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета допускается / не допускается / в эксплуатацию

с «25» июля 2022 г., по «15» сентября 2023 г, в следующем составе и пломбируется;

Тип прибора	Завод. №	Наличие и № пломбы	Место установки	Дата поверки	Дата следующей поверки
Приборы, установленные на подающем трубопроводе					
			Пункт учета	<u>02.07.21</u>	<u>01.07.25</u>
ВЭПС ПБ2-01	7502248		тепловой		
КТПТР01-100П	4471А		энергии Ж/МТО		
Приборы, установленные на обратном трубопроводе					
			Пункт учета		
ВЭПС ПБ2-01	7502105		тепловой		
КТПТР01-100П	4471		энергии Ж/МТО		
Тепловычислитель					
СПТ941 .10	38307				

Показания приборов на момент приемки

	СПТ941	
	Q – 1782,71 Гкал.	
	M1 – 92499,52 т.	
	M2 – 88569,06 т.	
	t1 – 70,98	
	t2 – 61,00	
	Tu – 8862,35 ч.	

Представитель ресурсоснабжающей организации ООО «ТЭП»

Инженер КИПиА

Горбович В.П.

8-923-600-90-05

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)

Представитель ООО УК «Комфортный дом»

Мастер

Казаков И. Н.

8-939-820-23-88

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)