



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ТЭП»

Сметанин Е.С.

2022 г.

М.П.

АКТ

Повторного допуска в эксплуатацию узла учета энергии у потребителя Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии «Потребителя» **ООО УК «КОМФОРТНЫЙ ДОМ»**

по адресу: пгт. Зеленогорский ул. Центральная, дом 60

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета допускается / не допускается / в эксплуатацию

с «25» июля 2022 г., по «15» сентября 2023 г., в следующем составе и пломбируется;

| Тип прибора | Завод. № | Наличие и № пломбы | Место установки | Дата поверки | Дата следующей поверки |
|--|----------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Приборы, установленные на подающем трубопроводе | | | | | |
| | | | Пункт учета | <u>26.05.21</u> | <u>25.05.25</u> |
| ВЭПС ПБ2-01 | 7322357 | | тепловой | | |
| КТПТР01-100П | 5477 | | энергии Ж/МТО | | |
| Приборы, установленные на обратном трубопроводе | | | | | |
| | | | Пункт учета | | |
| ВЭПС ПБ2-01 | 7322527 | | тепловой | | |
| КТПТР01-100П | 5477А | | энергии Ж/МТО | | |
| Тепловычислитель | | | | | |
| СПТ941.10 | 38309 | | | | |

Показания приборов на момент приемки

| | | |
|--|--------------------------|--|
| | СПТ941 | |
| | Q – 6797,98 Гкал | |
| | M1 – 323392,46 т. | |
| | M2 – 310172,56 т. | |
| | t1 – 67,79 с | |
| | t2 – 61,22 с | |
| | Tu – 73526,03 ч. | |
| | | |

Представитель ресурсоснабжающей организации ООО «ТЭП»

Инженер КИПиА

Горбович В.П.

8-923-600-90-05

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)

Представитель ООО УК «Комфортный дом»

Мастер

Казаков И. Н.

8-939-820-23-88

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)