



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ТЭП»

Сметанин Е.С.

2022 г.

М.П.

## АКТ

### Повторного допуска в эксплуатацию узла учета энергии у потребителя Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии «Потребителя» **ООО УК «КОМФОРТНЫЙ ДОМ»**

по адресу: пгт. Зеленогорский ул. Центральная, дом 5

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета допускается / не допускается / в эксплуатацию

с «20» июня 2022 г., по «15» сентября 2023 г., в следующем составе и пломбируется;

Тип прибора	Завод. №	Наличие и № пломбы	Место установки	Дата поверки	Дата следующей поверки
<b>Приборы, установленные на подающем трубопроводе</b>					
			Пункт учета	<u>25.05.21</u>	<u>24.05.25</u>
ЭРСВ-440ЛВ-ДУ65	1411640		тепловой		
ВЗЛЕТ ТПС	1415576		энергии Ж/МТО		
<b>Приборы, установленные на обратном трубопроводе</b>					
			Пункт учета		
ЭРСВ-440ЛВ-ДУ65	1416272		тепловой		
ВЗЛЕТ ТПС	1365015		энергии Ж/МТО		
<b>Тепловычислитель</b>					
ТСРВ-026М	1404063				

#### Показания приборов на момент приемки

	<b>ВЗЛЕТ</b>	
	<b>Втс- 1015,051 Гкал.</b>	
	<b>Тнар- 9476,87 ч.</b>	
	<b>Мтр1- 53510,496 т.</b>	
	<b>Мтр2- 51644,223 т.</b>	
	<b>t1- 67,89 .</b>	
	<b>t2- 58,11 .</b>	

Представитель ресурсоснабжающей организации ООО «ТЭП»

Инженер КИПиА

Горбович В.П.

8-923-600-90-05

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)

Представитель ООО УК «Комфортный дом»

Мастер

Казаков И. Н.

8-939-820-23-88

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)