

Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерно-консультативный центр «Лифт-ТО»

Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.210T68
650065, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс область, город Кемерово, проспект Октябрьский, дом 78Б,
тел. 8-903-984-21-58, e-mail: oooliftto@mail.ru, www.лифтто.рф.

Шифр документа № П172-09

Акт № П172-09
периодического технического освидетельствования лифта

г. Кемерово

«_14_»_сентября_2023 г.

Мною, специалистом Кочегаровым Ю.В., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО ЛифтСервис начальник участка Орлов М.В. и представителя владельца лифта ООО «УК «КОМФОРТНЫЙ ДОМ» проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Заводской номер лифта № 026-13.

Адрес установки: ПГТ. Зеленогорский, ул. Центральная, 5, п1.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные .
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
1.	Не выявлены	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия, более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1.	Не выявлено		
2.			
3.			
4.			
5.			

Рекомендации

1. -----

Специалист _____



С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта _____

Бесараба В. П. /.

Представитель специализированной организации _____

/Орлов М.В./.