



УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ТЭП»
Сметанин Е.С.
«Документ» 2023 г.
М.П.

АКТ

Повторного допуска в эксплуатацию узла учета энергии у потребителя

Произведен технический осмотр и промывка расходомеров приборов узла учета тепловой энергии «Потребителя»

ООО УК «КОМФОРТНЫЙ ДОМ»

по адресу: пгт. Зеленогорский ул. Центральная, дом 6

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета энергии **допускается** в эксплуатацию

с «20» июня 2023 г., по «15» сентября 2024 г, в следующем составе и пломбируется;

Тип прибора	Завод. №	Наличие и № пломбы	Место установки	Дата поверки	Дата следующей поверки
Приборы, установленные на подающем трубопроводе					
			Пункт учета	25.05.21	24.05.25
ЭРСВ-440ЛВ-ДУ65	1358936		тепловой		
ВЗЛЕТ ТПС	1397569		энергии Ж/МТО		
Приборы, установленные на обратном трубопроводе					
			Пункт учета		
ЭРСВ-440ЛВ-ДУ65	1410253		тепловой		
ВЗЛЕТ ТПС	1397763		энергии Ж/МТО		
Тепловычислитель					
ТСРВ-026М	1404170				

Показания приборов на момент приемки

	ВЗЛЕТ	
W _{те}	2140,80	Гкал.
T _{нар}	17360,02	ч
M _{гр1}	102162,01	т.
M _{гр2}	98855,98	т.
t ₁	70,61	°C
t ₂	58,37	°C

Представитель ресурсоснабжающей организации ООО «ТЭП»

Инженер КИПиА

Горбович В.П.

8-923-600-90-05

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)

Представитель ООО УК «Комфортный дом»

Мастер

Казиков И. Н.

8-939-820-23-88

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)