



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ТЭП»

Сметанин Е.С.

2022 г.

М.П.

АКТ

Повторного допуска в эксплуатацию узла учета энергии у потребителя Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии «Потребителя» **ООО УК «КОМФОРТНЫЙ ДОМ»**

по адресу: пгт. Зеленогорский ул. Центральная, дом 8

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета **допускается / не допускается** / в эксплуатацию

с «25» июля 2022 г., по «15» сентября 2023 г., в следующем составе и пломбируется;

Тип прибора	Завод. №	Наличие и № пломбы	Место установки	Дата проверки	Дата следующей проверки
Приборы, установленные на подающем трубопроводе					
			Пункт учета	<u>25.05.21</u>	<u>24.05.2025</u>
ЭРСВ-440ЛВ-ДУ50	1423747		тепловой		
ВЗЛЕТ ТПС	1421097		энергии Ж/МТО		
Приборы, установленные на обратном трубопроводе					
			Пункт учета		
ЭРСВ-440ЛВ-ДУ50	1455194		тепловой		
ВЗЛЕТ ТПС	1423410		энергии Ж/МТО		
Тепловычислитель					
ТСРВ-026М	1403930				

Показания приборов на момент приемки

	Втс- 1645,819 Гкал.	
	Тнар- 7629,70 ч.	
	Мтр1- 100923,507 т.	
	Мтр2- 98823,051 т.	
	t1- 71,83 .	
	t2- 57,68 .	

Представитель ресурсоснабжающей организации ООО «ТЭП»

Инженер КИПиА

Горбович В.П.

8-923-600-90-05

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)

Представитель ООО УК «Комфортный дом»

Мастер

Казаков И. Н.

8-939-820-23-88

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)