



УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ТЭП»
Сметанин Е.С.
2023 г.
М.П.

АКТ

Повторного допуска в эксплуатацию узла учета энергии у потребителя

Произведен технический осмотр и промывка расходомеров приборов узла учета тепловой энергии «Потребителя»

ООО УК «КОМФОРТНЫЙ ДОМ»

по адресу: пгт. Зеленогорский ул. Центральная, дом 3

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета энергии **допускается** в эксплуатацию

с «10» июня 2023 г., по «15» сентября 2024 г, в следующем составе и пломбируется;

Тип прибора	Завод. №	Наличие и № пломбы	Место установки	Дата поверки	Дата следующей поверки
Приборы, установленные на подающем трубопроводе					
			Пункт учета	31.05.21	30.05.25
ЭРСВ-440ЛВ-ДУ65	1450260		тепловой		
ВЗЛЕТ ТПС	1365334		энергии Ж/МТО		
Приборы, установленные на обратном трубопроводе					
			Пункт учета тепла		
ЭРСВ-440ЛВ-ДУ65	1443773		тепловой		
ВЗЛЕТ ТПС	1364993		энергии Ж/МТО		
Тепловычислитель					
ТСРВ-026М	1404619				

Показания приборов на момент приемки

ВЗЛЕТ		
Втс		Гкал.
Тнар	3592,20	ч
Мтр1	17153,63	г.
Мтр2	217648,45	г.
t1	212548,02	°С
t2	71,25	°С
	61,12	°С

Представитель ресурсоснабжающей организации ООО «ТЭП»

Инженер КИПиА

Горбович В.П.

8-923-600-90-05

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)

Представитель ООО УК «Комфортный дом»

Мастер

Казаков И. Н.

8-939-820-23-88

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)