



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ТЭП»

Сметанин Е.С.

2022 г.

М.П.

## АКТ

### Повторного допуска в эксплуатацию узла учета энергии у потребителя Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии «Потребителя» **ООО УК «КОМФОРТНЫЙ ДОМ»**

по адресу: пгт. Зеленогорский ул. Центральная, дом 4А

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета допускается / не допускается / в эксплуатацию

с «25» июля 2022 г., по «15» сентября 2023 г, в следующем составе и пломбируется;

Тип прибора	Завод. №	Наличие и № пломбы	Место установки	Дата поверки	Дата следующей поверки
<b>Приборы, установленные на подающем трубопроводе</b>					
			Пункт учета	<u>02.07.2021</u>	<u>01.07.2025</u>
ВЭПС ПБ2-01	73210188		тепловой		
КТПТР01-100П	5478		энергии Ж/МТО		
<b>Приборы, установленные на обратном трубопроводе</b>					
			Пункт учета		
ВЭПС ПБ2-01	7322476		тепловой		
КТПТР01-100П	5478А		энергии Ж/МТО		
<b>Тепловычислитель</b>					
СПТ941 .10	38294				

#### Показания приборов на момент приемки

	<b>СПТ941</b>	
	<b>Q – 857,9 Гкал</b>	
	<b>M1 – 44549,85 т.</b>	
	<b>M2 – 43148,29 т.</b>	
	<b>t1 – 70,25 с</b>	
	<b>t2 – 57,28 с</b>	
	<b>Tu – 8859,43 ч.</b>	

Представитель ресурсоснабжающей организации ООО «ТЭП»

Инженер КИПиА

Горбович В.П.

8-923-600-90-05

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)

Представитель ООО УК «Комфортный дом»

Мастер

Казаков И. Н.

8-939-820-23-88

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)