

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ТЭП»

Сметанин Е.С.

2021 г.

М.П.



## АКТ

**Повторного допуска в эксплуатацию узла учета энергии у потребителя  
Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии «Потребителя»  
ООО УК «КОМФОРТНЫЙ ДОМ»**

по адресу: пгт. Зеленогорский ул. Центральная, дом 67

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета допускается / не допускается / в эксплуатациюс «25» июня 2021 г., по «15» сентября 2023 г., в следующем составе и пломбируется;

Тип прибора	Завод. №	Наличие и № пломбы	Место установки	Дата поверки	Дата следующей поверки
<b>Приборы, установленные на подающем трубопроводе</b>					
			Пункт учета	<u>20.06.2021</u>	<u>20.06.2026</u>
ЭРСВ-420Л	1151669		тепловой		
ВЗЛЕТ ТПС	1180544		энергии Ж/МТО		
<b>Приборы, установленные на обратном трубопроводе</b>					
			Пункт учета		
ЭРСВ-420Л	1152500		тепловой		
ВЗЛЕТ ТПС	1178124		энергии Ж/МТО		
<b>Тепловычислитель</b>					
ТСРВ-034	1202206				

## Показания приборов на момент приемки

	<b>ВЗЛЕТ</b>	
	<b>Втс- 6,24 Гкал.</b>	
	<b>Тнар- 96,19 ч.</b>	
	<b>Мтр1- 336,37 т.</b>	
	<b>Мтр2- 303,54 т.</b>	
	<b>t1- 49,18</b>	
	<b>t2- 39,91</b>	

## Представитель ресурсоснабжающей организации ООО «ТЭП»

Инженер КИПиА

Горбович В.П.

8-923-600-90-05

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)

## Представитель ООО УК «Комфортный дом»

Мастер по обл. жил.

фонда МКД

Казаков И.Н.

8-996-379-28-42

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)