



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ТЭП»

Сметанин Е.С.

2023 г.

М.П.

АКТ

Повторного допуска в эксплуатацию узла учета энергии у потребителя

Произведен технический осмотр и промывка расходомеров приборов узла учета тепловой энергии «Потребителя»

ООО УК «КОМФОРТНЫЙ ДОМ»

по адресу: пгт. Зеленогорский ул. Центральная, дом 66

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета энергии **допускается** в эксплуатацию

с «20» июля 2023 г., по «15» сентября 2024 г, в следующем составе и пломбируется;

Тип прибора	Завод. №	Наличие и № пломбы	Место установки	Дата поверки	Дата следующей поверки
Приборы, установленные на подающем трубопроводе					
			Пункт учета	20.06.22	19.06.26
ЭРСВ-440ЛВ-ДУ65	1447078		тепловой		
ВЗЛЕТ ТПС	1415946		энергии Ж/МТО		
Приборы, установленные на обратном трубопроводе					
			Пункт учета		
ЭРСВ-440ЛВ-ДУ65	1458460		тепловой		
ВЗЛЕТ ТПС	1415707		энергии Ж/МТО		
Тепловычислитель					
ТСРВ-026М	1310569				

Показания приборов на момент приемки

ВЗЛЕТ		
Втс		Гкал.
Тнар	74042,74	ч
Мгр1	547311,44	т.
Мгр2	517462,87	т.
t1	59,81	°С
t2	51,25	°С

Представитель ресурсоснабжающей организации ООО «ТЭП»

Инженер КИПиА

Горбович В.П.

8-923-600-90-05

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)

Представитель ООО УК «Комфортный дом»

Мастер

Казаков И. Н.

8-939-820-23-88

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)