



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО «ТЭП»  
Сметанин Е.С.  
2022 г.  
М.П.

**АКТ**

**Повторного допуска в эксплуатацию узла учета энергии у потребителя  
Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии «Потребителя»  
ООО УК «КОМФОРТНЫЙ ДОМ»**

по адресу: пгт. Зеленогорский ул. Центральная, дом 9

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета допускается / не допускается / в эксплуатацию

с «25» июня 2022 г., по «15» сентября 2023 г, в следующем составе и пломбируется;

Тип прибора	Завод. №	Наличие и № пломбы	Место установки	Дата поверки	Дата следующей поверки
<b>Приборы, установленные на подающем трубопроводе</b>					
			Пункт учета	<u>20.05.2019</u>	<u>19.05.2023</u>
Те-Росс-ИБ	008254		тепловой		
КТСП-Н	40577Г		энергии Ж/МТО		
<b>Приборы, установленные на обратном трубопроводе</b>					
			Пункт учета		
Те-Росс-ИБ	008214		тепловой		
КТСП-Н	40577Х		энергии Ж/МТО		
<b>Тепловычислитель</b>					
Те-Росс-ТМ	02714				

**Показания приборов на момент приемки**

	<b>ВЗЛЕТ</b>	
	<b>Wтс- 551.79 Гкал.</b>	
	<b>Tнар- 3551.87 ч.</b>	
	<b>Mтр1- 33998.81 т.</b>	
	<b>Mтр2- 33257,07 т.</b>	
	<b>t1- 73,10.</b>	
	<b>t2- 63,62.</b>	

**Представитель ресурсоснабжающей организации ООО «ТЭП»**

Инженер КИПиА                      Горбович В.П.                      [Подпись]                      8-923-600-90-05  
(Должность)                      (ФИО)                      (Подпись)                      (Номер телефона)

**Представитель ООО УК «Комфортный дом»**

Мастер                      Казаков И. Н.                      [Подпись]                      8-939-820-23-88  
(Должность)                      (ФИО)                      (Подпись)                      (Номер телефона)