



АКТ

Повторного допуска в эксплуатацию узла учета энергии у потребителя Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии «Потребителя» **ООО УК «КОМФОРТНЫЙ ДОМ»**

по адресу: пгт. Зеленогорский ул. Центральная, дом 406

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета допускается / не допускается / в эксплуатацию

с «25» июня 2022 г., по «15» сентября 2023 г, в следующем составе и пломбируется;

Тип прибора	Завод. №	Наличие и № пломбы	Место установки	Дата поверки	Дата следующей поверки
Приборы, установленные на подающем трубопроводе					
			Пункт учета	<u>04.06.21</u>	<u>03.06.25</u>
ЭРСВ-440ЛВ-ДУ65	1446893		тепловой		
ВЗЛЕТ ТПС	1410754		энергии Ж/МТО		
Приборы, установленные на обратном трубопроводе					
			Пункт учета		
ЭРСВ-440ЛВ-ДУ65	1444712		тепловой		
ВЗЛЕТ ТПС	1415275		энергии Ж/МТО		
Тепловычислитель					
ТСРВ-026М	1311058				

Показания приборов на момент приемки

	ВЗЛЕТ	
	Втс- 1064,924 Гкал.	
	Тнар- 8478,10 ч.	
	Мтр1- 44608,092 т.	
	Мтр2- 42047,931 т.	
	t1- 70,11.	
	t2- 60,85.	

Представитель ресурсоснабжающей организации ООО «ТЭП»

Инженер КИПиА

Горбович В.П.

8-923-600-90-05

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)

Представитель ООО УК «Комфортный дом»

Мастер

Казаков И. Н.

8-939-820-23-88

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)