



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ТЭП»

Сметанин Е.С.

2022 г.

М.П.

АКТ

Повторного допуска в эксплуатацию узла учета энергии у потребителя Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии «Потребителя» **ООО УК «КОМФОРТНЫЙ ДОМ»**

по адресу: пгт. Зеленогорский ул. Центральная, дом 17

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета допускается / не допускается / в эксплуатацию

с «25» июля 2022 г., по «15» сентября 2023 г, в следующем составе и пломбируется;

Тип прибора	Завод. №	Наличие и № пломбы	Место установки	Дата поверки	Дата следующей поверки
Приборы, установленные на подающем трубопроводе					
			Пункт учета	<u>02.07.21</u>	<u>01.07.25</u>
ВЭПС ПБ2-01	7502103		тепловой		
КТПТР01-100П	4456		энергии Ж/МТО		
Приборы, установленные на обратном трубопроводе					
			Пункт учета		
ВЭПС ПБ2-01	7502107		тепловой		
КТПТР01-100П	4456А		энергии Ж/МТО		
Тепловычислитель					
СПТ941 .10	38300				

Показания приборов на момент приемки

СПТ941		
	Q - 1289,20 Гкал.	
	M1 - 56957,24 т.	
	M2 - 55020,38 т.	
	t1 - 68,86	
	t2 - 57,72	
	Tu - 8859,68 ч.	

Представитель ресурсоснабжающей организации ООО «ТЭП»

Инженер КИПиА

Горбович В.П.

8-923-600-90-05

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)

Представитель ООО УК «Комфортный дом»

Мастер

Казаков И. Н.

8-939-820-23-88

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)